

令和 4 年度

地球温暖化対策計画・実施状況報告

1 地球温暖化対策事業者の概要

(1) 事業者の類別

類別	(類別の説明)
Ⅲ類	Ⅰ類 A事業所のみを有する特定事業者 Ⅱ類 B事業所を有する特定事業者(Ⅲ類の事業者を除く) Ⅲ類 C事業所を有する特定事業者 Ⅳ類 任意事業者

(2) 地球温暖化対策事業者

事業者名	株式会社高島屋		
所在地	大阪府大阪市中央区難波五丁目1番5号		
事業者番号	0259		
燃料等使用量の 原油換算の合計量 (前年度)	1,662	kL/年	
大規模小売店舗面積 <small>(単独で1,500kL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所)</small>		㎡	
産業分類名 (中分類)	56 各種商品小売業		
分類番号 (中分類)	56		
事業活動の概要	事業内容	事業内容 : 百貨店業、飲食、サービスの提供	
	区分	企業	
	前年度 資本金	66,025	百万円
	前年度 従業員数	7,702	人
商標又は商号 (連鎖化事業者のみ)			

(3) 県内に設置している事業所

(自動転記)

事業所種別	事業所番号	事業所名	前年度の原油換算エネルギー使用量(kL)
A、Bテナント等事業所			
A	025900	タイムズ大宮駐車場	59
B、C事業所			
C	025901	株式会社高島屋 大宮店	1,603
合 計			1,662

(4) 公表方法

<input type="radio"/>	インターネット利用による公表	アドレス	https://www.takashimaya.co.jp/omiya/topics/syousai.html?id=29701
<input type="radio"/>	事業所での備え置き (複数可。書ききれない場合は別様としてください)	閲覧場所 1	高島屋大宮店 地下3階総務部
		所在地 1	さいたま市大宮区大門町一丁目32番地
		閲覧可能時間 1	10:00~17:00 ※事前にご連絡下さい
		閲覧場所 2	
		所在地 2	
		閲覧可能時間 2	
	その他		

(5) 公表の担当部署


	名称 (複数可)	連絡先	
		電話番号	E-mailアドレス※
1	大宮店 総務部	048-643-1274	
2			
3			

※ 事業者のアドレスとする(個人が特定できるアドレスは記入しないこと)

2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

【高島屋環境基本方針】
 高島屋グループは地球環境負荷を守るために、地球温暖化防止への貢献に重点を置き、CO₂の削減を中心に様々な活動を行うことにより、環境問題の解決に繋がる21世紀の心豊かなライフスタイルを提供していきます。

3 地球温暖化対策における事業者の推進体制



4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

CO₂換算（t-CO₂）

	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
エネルギー起源CO ₂	3,389	3,264			
その他ガス					
温室効果ガスの計	3,389	3,264			

5 各事業所の計画

別紙 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告 のとおり

地球温暖化対策推進者詳細

現在選任している地球温暖化対策推進者の連絡先詳細を記入すること。

推進者先 連絡先	推進者所属部署	総務部
	推進者職名	副店長兼総務部長
	推進者氏名	倉橋 英一
推進者先 連絡先 (複数選任している場合)	推進者所属部署	
	推進者職名	
	推進者氏名	

※事業者全体を管理する者として、複数の地球温暖化対策推進者を選任している場合は、任意に作成した様式により提出してください。

計画書作成担当者連絡先詳細

地球温暖化対策計画書の作成担当者の連絡先詳細を記入すること。

連絡先 詳細	担当者所属事業者名	株式会社高島屋ファシリティーズ
	担当者所属部署	事業部 関東エリア 大宮店施設管理担当
	担当者職名	ビルテクノ担当
	担当者氏名	野田頭 光春
	郵便番号	3308511
	所在地	さいたま市大宮区大門町一丁目32番地
	電話番号	048-645-2121
	FAX番号	048-645-2122
	E-mailアドレス	nodagashira-mitsuharu@ad.takashimaya.co.jp

文書等送付・連絡先詳細

事業者あて公文書の送付・連絡先担当者の連絡先詳細を記入すること。

連絡先 詳細	担当者所属事業者名	高島屋 大宮店
	担当者所属部署	総務部
	担当者職名	施設管理担当
	担当者氏名	神谷 義明
	郵便番号	3308511
	所在地	さいたま市大宮区大門町一丁目32番地
	電話番号	048-643-1274
	FAX番号	048-643-1276
	E-mailアドレス	kamiya-yoshiaki2@ad.takashimaya.co.jp

※計画書作成担当者連絡先詳細の記載内容が転記されるので、必要に応じて修正。

令和 4 年度

事業者番号	0259	事業所番号	025901
-------	------	-------	--------

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

1 事業所の概要

(1) 事業所種別

事業所種別	C 平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあつては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く)
-------	---

(2) 事業所及び事業内容

事業所名	株式会社高島屋 大宮店		
事業所所在地	市区町村	さいたま市大宮区	
	字・地番	大門町一丁目32番地	
産業分類名(中分類)	56 各種商品小売業		
分類番号(中分類)	56		
事業活動の概要	事業内容	百貨店、飲食、サービスの提供などの事業 従業員:750人	

2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

(1) 第3計画期間の削減目標

計画期間		2	年度	~	6	年度
削減目標	エネルギー起源CO ₂ (必須)	第3計画期間については、期間中の平均削減率を、基準排出量の22%以上とする。				
	その他ガス					
エネルギー起源CO ₂ の削減目標の概要	排出可能上限量(計画期間合計)	21,492	t-CO ₂			
	削減目標量(計画期間合計)	6,063	t-CO ₂	事業所区分	第1区分-(1)	

(2) 第4計画期間の削減目標

計画期間		7	年度	~	11	年度
削減目標	エネルギー起源CO ₂ (必須)					
	その他ガス					

3-1 事業所の温室効果ガス排出量

(1) 原油換算エネルギー使用量の推移

原油換算エネルギー 使用量 (kL)	計 画 期 間				
	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
	1,663	1,603			

(2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

CO₂換算 (t-CO₂)

	計 画 期 間				
	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
エ ネ ル ギ ー 起 源 CO ₂	3,266	3,149			
前 年 度 比 (%)	—	-3.6			
そ の 他 ガ ス	非エネルギー起源 CO ₂				
	メ タ ン				
	一 酸 化 二 窒 素				
	ハイドロフルオロカーボン				
	パーフルオロカーボン				
	六 ぶ っ 化 い お う				
	三 ぶ っ 化 窒 素				
温 室 効 果 ガ ス の 合 計	3,266	3,149			

(3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況 (エネルギー起源CO₂)

CO₂換算 (t-CO₂/指標)

	計 画 期 間				
	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
エネルギー起源CO ₂ 排出量原単位	0.0311	0.0285			
前 年 度 比 (%)	—	-8.5			
活 動 規 模 の 指 標 単 位					
延べ面積×営業時間	千m ² h当	105,053.00	110,654.05		

(4) エネルギー起源CO₂排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

	建物の床面積の増減	無	建物の用途変更	無	設備の増減	無
令和2年度 (2020年度)	新型コロナ感染症対策緊急事態宣言に伴い営業時間短縮、営業面積縮小により電力使用量、ガス使用量の減少によりCO ₂ 排出量が低減。					
令和3年度 (2021年度)	建物の床面積の増減 無 建物の用途変更 無 設備の増減 無 ・4階空調機の更新及び地下1階食糧品売り場天井ベース照明のLED化を実施し、令和2年度と比較して令和3年度は排出量が減少した。					
令和4年度 (2022年度)	建物の床面積の増減		建物の用途変更		設備の増減	
令和5年度 (2023年度)	建物の床面積の増減		建物の用途変更		設備の増減	
令和6年度 (2024年度)	建物の床面積の増減		建物の用途変更		設備の増減	

3-2 温室効果ガス削減目標に係る状況

(1) 基準排出量

基準排出量	5,511	t-CO ₂ /年
基準排出量の検証	未実施	

(2) 基準排出量の変更

	変更年度	変更量 (t-CO ₂ /年)
1		
2		
3		
4		
5		

(3) 目標削減率

目標削減率の区分	第1区分-(1)
----------	----------

(4) 削減計画期間

2	年度から	6	年度まで
---	------	---	------

(5) 年度ごとの状況

(排出量等の単位: t-CO₂)

		令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	削減期間 合計	
基準 排出 量 等	基準排出量 (A)	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	27,555	
	目標削減率の 緩和措置							
	トップレベル認定							
	目標削減率 (B)	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%		
	排出上限量 (C = Σ A-D)							21,492
	排出削減目標量 (D = Σ (A × B))							6,063
実 績	エネルギー起源 CO ₂ 排出量 (E)	3,266	3,149				6,415	
	削減率 (F = (A - E) / A)	40.74%	42.86%				—	
	排出削減量 (G = A - E)	2,245	2,362				4,607	
各年度の排出量の検証		実施済	未実施					

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

No	対 策 の 区 分			対 策 概 要	実施 予定 年度	実施 した 年度	推計 削減量(t) (1年度 当たり)
	区 番	区 分 名 称					
		大 区 分	中 区 分				
1	150200	受変電設備、 照明設備、 電気設備	15_照明設備の運用 管理	照明器具のLED化	R1以前	R1以前	46.0
2	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	個別エアコン更新 12台	R1以前	R1以前	10.0
3	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	2階AC-9空調機の更新	R1以前	R1以前	26.0
4	150200	受変電設備、 照明設備、 電気設備	15_照明設備の運用 管理	照明器具のLED化	R1以前	R1以前	30.0
5	120200	熱源設備・熱 搬送設備	12_冷凍機の効率管 理	冷温水発生機更新 チラーユニットへ	R1以前	R1以前	
6	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	6階AC-13空調機の更新	R1以前	R1以前	26.0
7	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	7階AC-14空調機の更新	R1以前	R1以前	26.0
8	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	3階AC-10空調機の更新	R2	R2	26.0
9	150200	受変電設備、 照明設備、 電気設備	15_照明設備の運用 管理	地下1階 照明器具のLED化	R3	R3	30.0
10	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	4階AC-11空調機の更新	R3	R3	26.0
11	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	5階AC-12空調機の更新	R4		26.0
12	150200	受変電設備、 照明設備、 電気設備	15_照明設備の運用 管理	2階、3階、4階ベース照明のLED化	R4		56.1
13	150200	受変電設備、 照明設備、 電気設備	15_照明設備の運用 管理	1階、8階、バックヤード照明のLED化	R4		319.6
14	130200	空気調和設 備・換気設備	13_空気調和設備の 効率管理	8階AC-15空調機の更新	R5		26.0
15							

5 事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

